

OPTIMAL REACTIVE POWER
DISPATCHUNTUK
MEMINIMISASI RUGI-RUGI
DAYA AKTIF PADASISTEM
LAMPUNG
MENGUNAKANMETODE
GREY-WOLF OPTIMIZER(GWO)

by I Made Ginarsa

Submission date: 21-Nov-2022 11:08AM (UTC+0700)

Submission ID: 1959884597

File name: document_1.pdf (563.13K)

Word count: 3677

Character count: 18183

OPTIMAL REACTIVE POWER DISPATCH UNTUK MEMINIMISASI RUGI-RUGI DAYA AKTIF PADA SISTEM LAMPUNG MENGGUNAKAN METODE GREY-WOLF OPTIMIZER (GWO)

Osea Zebua^{1*}, I Made Ginarsa²

¹ Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung

² Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram

*Corresponding author, e-mail : oseaz2009@gmail.com

Abstrak—*Optimal reactive power dispatch* bertujuan untuk memperoleh operasi yang aman dan ekonomis dari sistem tenaga listrik dengan mengatur alokasi daya reaktif pada sistem tenaga listrik, antara lain dengan mengatur tegangan generator, kapasitas kapasitor paralel dan posisi tap transformator. *Optimal reactive power dispatch* adalah masalah optimisasi kombinasi yang kompleks dan lebih mudah diselesaikan dengan menggunakan metode-metode berbasis kecerdasan buatan. Makalah ini menyajikan penyelesaian masalah *optimal reactive power dispatch* untuk meminimisasi rugi-rugi daya aktif menggunakan metode *grey-wolf optimizer* dengan sistem kelistrikan Lampung sebagai studi kasus. Perangkat lunak Matpower 5.1 digunakan untuk menghitung aliran daya dan rugi-rugi daya aktif. Simulasi dilakukan dengan mengatur tegangan pada setiap bus atau gardu induk yang terhubung dengan generator dengan batas 0,95 pu sampai 1,05 pu, mengatur posisi tap transformator pada gardu induk Gumawang dan Seputih Banyak dengan batas 0,95 pu sampai 1,025 pu dan mengatur nilai kapasitas kapasitor pada gardu induk Natar, Sutami dan Kalianda dengan batas 0 sampai 25 MVAR. Hasil simulasi menunjukkan bahwa metode *grey-wolf optimizer* dapat mengurangi rugi-rugi daya aktif dari 18,97 MW menjadi 18,2377MW.

Kata Kunci : *optimal reactive power dispatch, grey-wolf optimizer, minimisasi rugi-rugi.*

Abstract -*Optimal reactive power dispatch* has a purpose to achieve secure and economic operation of power system by regulating reactive power allocation in electric power system, such as regulating generators voltage, capacity of shunt capacitors and tap position of transformers. The *optimal reactive power dispatch* is complex combinatorial optimization problem and more easily solved by using artificial intelligence-based methods. This paper presents the solving of *optimal reactive power dispatch* problem to minimize active power loss using *grey-wolf optimizer* method with Lampung electrical power system as a case study. Matpower 5.1 software is used to calculate power flow and active power losses. The simulation is performed by regulating the voltage on each bus or substation connected to the generator with the limit of 0.95 pu to 1.05 pu, adjusting tap position of transformer on Gumawang and Seputih Banyak substations with a limit of 0.95 pu to 1.025 pu and regulating the capacity of shunt capacitors in Natar, Sutami and Kalianda substations with a limit of 0 to 25 MVAR. The simulation results show that the *grey-wolf optimizer* method can reduce the total active power losses from 18.97 MW to 18.2377MW.

Keywords : *optimal reactive power dispatch, grey-wolf optimizer, loss minimization*

Copyright © 2017 JNTE. All rights reserved

1. PENDAHULUAN

Optimal reactive power dispatch atau penyaluran daya reaktif yang optimal bertujuan untuk operasi yang aman dan ekonomis dari sistem tenaga listrik. Masalah penyaluran daya reaktif yang optimal adalah masalah untuk mengalokasikan pembangkitan daya reaktif untuk meminimisasi rugi-rugi daya aktif transmisi atau meminimisasi deviasi tegangan dengan memenuhi fungsi-fungsi batasan, antara lain, batas atas dan batas bawah dari tegangan

operasi dari generator, dan sumber daya reaktif pada sistem tenaga listrik seperti generator, kapasitor dan tap transformator.

Masalah penyaluran daya reaktif adalah masalah optimisasi kombinasi yang sangat kompleks yang mengikutsertakan fungsi yang nonlinier dengan fungsi batasan yang nonlinier dengan variabel yang diskrit dan kontinu.

Berbagai teknik dan metode berbasis pemrograman matematis [1,2] telah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan *optimal reactive power dispatch*, dan metode berbasis

matematis membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan penyelesaian. Metode penyelesaian berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) lebih cepat untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh penggunaan metode berbasis pemrograman matematis [3-5].

Makalah ini menyajikan penyelesaian *optimal reactive power dispatch* untuk meminimisasi rugi-rugi daya aktif sistem kelistrikan Lampung menggunakan metode *grey-wolf optimizer*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumusan Matematis Optimal Reactive Power Dispatch

Masalah penyaluran daya reaktif optimal untuk meminimisasi rugi-rugi daya aktif dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\min f_p = \sum_{k \in N_E} P_{loss} = \sum_{k \in N_E} G_k (V_i^2 + V_j^2 - 2V_i V_j \cos \theta_{ij}) \quad (1)$$

dengan memenuhi fungsi batasan-fungsi batasan, yakni:

1. Fungsi batasan persamaan (*equality constraints*) keseimbangan daya aktif dan daya reaktif yang dibangkitkan dan daya aktif dan daya reaktif yang digunakan, atau dapat dinyatakan dengan:

$$P_{g_i} - P_{d_i} = V_i \sum_{j \in N_l} V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) \quad (2)$$

$$Q_{g_i} - Q_{d_i} = V_i \sum_{j \in N_l} V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \quad (3)$$

dimana P_{g_i} dan Q_{g_i} adalah daya aktif dan daya reaktif yang dibangkitkan pada bus i , P_{d_i} dan Q_{d_i} adalah daya aktif dan daya reaktif yang dibutuhkan pada bus i , V_i dan V_j adalah tegangan pada bus i dan bus j , dan G_{ij} , B_{ij} dan θ_{ij} masing-masing menyatakan konduktansi, susceptansi dan sudut antara bus i dan bus j .

2. Fungsi batasan pertidaksamaan (*inequality constraint*) yang dinyatakan dalam bentuk batasan operasi, yakni sebagai berikut:

$$P_{g_i}^{\min} \leq P_{g_i} \leq P_{g_i}^{\max} \quad i = 1, \dots, N_g \quad (4)$$

$$V_{g_i}^{\min} \leq V_{g_i} \leq V_{g_i}^{\max} \quad i = 1, \dots, N_g \quad (5)$$

$$T_i^{\min} \leq T_i \leq T_i^{\max} \quad i = 1, \dots, N_t \quad (6)$$

$$Q_{c_i}^{\min} \leq Q_{c_i} \leq Q_{c_i}^{\max} \quad i = 1, \dots, N_c \quad (7)$$

dimana,

– $P_{g_i}, P_{g_i}^{\max}, P_{g_i}^{\min}$ dan N_g masing-masing menyatakan daya aktif, daya aktif maksimum, daya aktif minimum generator ke- i dan jumlah generator.

– $V_{g_i}, V_{g_i}^{\max}$ dan $V_{g_i}^{\min}$ masing-masing menyatakan tegangan, tegangan maksimum dan tegangan minimum dari generator ke- i .

– $T_i, T_i^{\max}, T_i^{\min}$ dan N_t masing-masing menyatakan seting tap, seting tap maksimum, seting tap minimum dari transformator ke- i dan jumlah transformator.

– $Q_{c_i}, Q_{c_i}^{\max}, Q_{c_i}^{\min}$ dan N_c masing-masing menyatakan kapasitas, kapasitas maksimum, kapasitas minimum kapasitor paralel ke- i dan jumlah kapasitor paralel.

Nilai tap transformator dan kapasitas kapasitor merupakan variabel diskrit.

2.2. Grey-Wolf Optimizer (GWO)

Grey-Wolf Optimizer (GWO) adalah metode optimisasi meta-heuristik berbasis kumpulan cerdas (*swarm intelligence*) yang didasarkan pada perilaku sekumpulan anjing serigala abu-abu (*grey-wolf*) dalam memburu mangsa [6]. Hierarki sosial dari serigala abu-abu dimulai dari tingkatan teratas adalah serigala alpha, beta, delta dan omega. Hierarki sosial ini mempengaruhi keputusan (penyelesaian) akhir dalam perburuan mangsa.

Langkah dalam teknik GWO adalah hierarki sosial, pelacakan (*tracking*), pengepungan (*encircling*) dan penyerangan mangsa (*attacking prey*). GWO mempunyai sekumpulan perburuan (optimisasi) dengan tiga penyelesaian yakni alpha (α), beta (β) dan delta (δ), dengan penyelesaian alpha adalah penyelesaian yang terbaik. Penyelesaian selebihnya adalah omega (ω).

Saat serigala abu-abu menyerang mangsa, mereka cenderung mengepungnya. Persamaan berikut menggambarkan perilaku pengepungan, yakni:

$$\vec{D} = \left| \vec{C} \cdot \vec{X}_p(t) - \vec{X}(t) \right| \quad (8)$$

$$\vec{X}(t+1) = \vec{X}_p(t) - \vec{A} \cdot \vec{D} \quad (9)$$

dimana t adalah iterasi saat ini, \vec{X} adalah vektor posisi dari serigala abu-abu, \vec{X}_p adalah vektor posisi dari mangsa dan \vec{A} dan \vec{C} adalah vektor koefisien yang dihitung dengan persamaan

berikut:

$$\vec{A} = 2\vec{a} \cdot \vec{r}_1 - \vec{a} \tag{10}$$

$$\vec{C} = 2 \cdot \vec{r}_2 \tag{11}$$

dimana r_1 dan r_2 adalah vektor acak antara 0 dan 1 dan nilai \vec{a} diset menurun dari 2 ke 0 selama iterasi.

Tiga penyelesaian yang terbaik disimpan dan kemudian penyelesaian omega diperbaharui posisinya sesuai dengan iterasi saat ini. Situasi ini dinyatakan dengan persamaan:

$$\vec{D}_\alpha = \vec{C}_1 \cdot \vec{X}_\alpha - \vec{X} \tag{12}$$

$$\vec{D}_\beta = \vec{C}_2 \cdot \vec{X}_\beta - \vec{X} \tag{13}$$

$$\vec{D}_\delta = \vec{C}_3 \cdot \vec{X}_\delta - \vec{X} \tag{14}$$

$$\vec{X}_1 = \vec{X}_\alpha - \vec{A}_1 \cdot (\vec{X}_\alpha) \tag{15}$$

$$\vec{X}_2 = \vec{X}_\beta - \vec{A}_2 \cdot (\vec{X}_\beta) \tag{16}$$

$$\vec{X}_3 = \vec{X}_\delta - \vec{A}_3 \cdot (\vec{X}_\delta) \tag{17}$$

$$\vec{X}(t+1) = \frac{\vec{X}_1 + \vec{X}_2 + \vec{X}_3}{3} \tag{18}$$

Metode GWO dalam penyelesaian *optimal reactive power dispatch* adalah dengan membentuk matriks populasi dengan baris menyatakan jumlah dimensi variabel kontrol dan kolom menyatakan jumlah serigala abu-abu sebagai *search agent*.

Nilai posisi (variabel kontrol) dari setiap *search agent* pada setiap iterasi dievaluasi untuk memperoleh nilai fungsi objektif (*fitness*), yakni rugi-rugi daya aktif dan tiga nilai *fitness* yang terbaik disimpan sebagai nilai skor, yakni skor alpha (*alpha score*), skor beta (*beta score*) dan skor delta (*delta score*). Posisi dari setiap *search agent* diperbaharui pada setiap iterasi selanjutnya. Hal ini dilakukan sampai nilai iterasi maksimum dicapai dengan menampilkan nilai *fitness* terbaik dan posisinya masing-masing.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pemodelan Sistem Lampung

Sistem kelistrikan Lampung dimodelkan dengan model bus, saluran dan beban. Model bus pada sistem Lampung merepresentasikan gardu induk dan bus utama sistem distribusi. Model saluran menyatakan besaran resistansi, reaktansi dan suseptansi kabel antar saluran dan resistansi dan reaktansi transformator daya dalam per unit. Model beban dinyatakan dalam daya aktif dan

daya reaktif (PQ). Pemodelan beban dilakukan dengan menggunakan data-data hasil pengukuran [7].

Tabel 2. Data Bus dan Beban Sistem Lampung

No. Bus	Nama Bus	Beban Ekvivalen	
		Daya Aktif (MW)	Daya Reaktif (MVAR)
1	Bukit Asam	-	-
2	Baturaja	64,8	25,52
3	Blambangan Umpu	0	0
4	Bukit Kemuning	0	0
5	Besai	0	0
6	Kotabumi	0	0
7	Menggala	0	0
8	Gumawang	0	0
9	Tap Adijaya	0	0
10	Tegineneng	0	0
11	Pagelaran	0	0
12	Batutegi	0	0
13	Natar	0	0
14	Sukarame	0	0
15	Teluk Betung	0	0
16	Seputih Banyak	0	0
17	Metro	0	0
18	Sutami	0	0
19	Tarahan	0	0
20	Sribawono	0	0
21	New Tarahan	0	0
22	Sebalang	0	0
23	Kalianda	0	0
24	Ulubelu	2,64	0,63
25	Blambangan Umpu 1	6,2	3,05
26	Bukit Kemuning 1	23,3	11,36
27	Kotabumi 1	16,3	4,13
28	Kotabumi 2	19,7	6,73
29	Menggala 1	12,3	5,34
30	Menggala 2	22,9	10,81
31	Gumawang 1	21,1	7,88
32	Gumawang 2	14	10,34
33	Tap Adijaya 1	29,9	8,74
34	Tegineneng 1	7,4	3,82
35	Tegineneng 2	18,8	12,91
36	Tegineneng 3	12,5	8,46
37	Pagelaran 1	17,63	5,79
38	Pagelaran 2	19,18	6,31
39	Natar 1	20,04	6,59
40	Natar 2	24,94	8,2
41	Sukarame 1	24,2	11,28
42	Teluk Betung 1	33,3	27,57
43	Teluk Betung 2	34	16,82
44	Seputih Banyak 1	22,28	7,32
45	Metro 1	12,9	8,17
46	Metro 2	17,2	9,09
47	Sutami 1	16,1	10,82
48	Sutami 2	24,9	12,93
49	Tarahan 1	17,8	9,47
50	Tarahan 2	10,1	4,31
51	Sribawono 1	12,5	8,07
52	Sribawono 2	22,8	5,51
53	Kalianda 1	18,6	4,13
54	Kalianda 2	26	3,08
55	New Tarahan 1	28,2	14,05

Sistem Lampung mempunyai 55 bus, dengan 24 bus 150kV dan 21 bus 20kV, dan 58

saluran, dengan 23 saluran transmisi antar gardu induk dan 25 saluran yang menghubungkan gardu induk dengan bus utama saluran distribusi. Data bus dan beban ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 3. Data Saluran Sistem Lampung

No	Dari Bus	Ke Bus	Nilai Impedansi dan Suseptansi Saluran (pu)		
			R	X	B
1	1	2	0,02144	0,06730	0,47091
2	2	3	0,03673	0,11528	0,80659
3	2	4	0,05498	0,17256	1,20739
4	3	4	0,01825	0,05730	0,40090
5	4	5	0,00433	0,01359	0,09506
6	4	6	0,00969	0,03041	0,21279
7	6	7	0,03297	0,10347	0,72399
8	6	9	0,02580	0,08098	0,56660
9	6	10	0,00791	0,02483	0,17376
10	7	8	0,02995	0,08936	0,58418
11	10	11	0,01104	0,03464	0,24238
12	10	13	0,00519	0,01629	0,11395
13	10	17	0,01205	0,03594	0,23496
14	10	20	0,01864	0,08065	1,16860
15	11	12	0,00814	0,03522	0,51028
16	13	14	0,00694	0,02177	0,15235
17	13	15	0,00476	0,01494	0,10451
18	13	18	0,01731	0,05435	0,38025
19	14	18	0,01038	0,03257	0,22790
20	16	20	0,02304	0,06874	0,44937
21	17	20	0,03061	0,09135	0,59715
22	18	19	0,00456	0,01432	0,10016
23	18	21	0,00150	0,01025	0,15728
24	20	21	0,00449	0,03007	0,47201
25	21	22	0,00097	0,00655	0,10201
26	22	23	0,00326	0,02236	0,34311
27	11	24	0,01640	0,07090	0,05200
28	3	25	0,00016	0,00220	0
29	4	26	0,00016	0,00218	0
30	6	27	0,00049	0,00977	0
31	6	28	0,00008	0,00055	0
32	7	29	0,00057	0,01150	0
33	7	30	0,00016	0,00215	0
34	8	31	0,00016	0,00219	0
35	8	32	0,00016	0,00213	0
36	9	33	0,00017	0,00227	0
37	10	34	0,00049	0,00977	0
38	10	35	0,00017	0,00226	0
39	10	3	0,00047	0,00937	0
40	11	37	0,00013	0,00088	0
41	11	38	0,00016	0,00209	0
42	13	39	0,00016	0,00216	0
43	13	40	0,00016	0,00214	0
44	14	41	0,00017	0,00225	0
45	15	42	0,00016	0,00217	0
46	15	43	0,00017	0,00222	0
47	16	44	0,00017	0,00220	0
48	17	45	0,00016	0,00215	0
49	17	46	0,00013	0,00088	0
50	18	47	0,00016	0,00217	0
51	18	48	0,00017	0,00220	0
52	19	49	0,00016	0,00216	0
53	19	50	0,00016	0,00216	0
54	20	51	0,00049	0,00977	0
55	20	52	0,00016	0,00217	0
56	23	53	0,00008	0,00054	0
57	23	54	0,00016	0,00216	0
58	21	55	0,00017	0,00228	0

Data saluran (dalam per unit) dengan basis daya 100MVA, basis tegangan 150kV dan basis impedansi 225 ohm ditunjukkan pada Tabel 3.

3.2. Simulasi *Optimal Reactive Power Dispatch* dari Sistem Lampung dengan GWO.

Simulasi dilakukan dengan skenario, antara lain:


1. Mengatur tegangan pada seluruh bus yang terhubung dengan pembangkit, yakni bus 1, bus 5, bus 10, bus 12, bus 15, bus 19, bus 21, bus 22 dan bus 24. Nilai tegangan yang diatur adalah antara 0,95 pu sampai 1,05 pu.
2. Mengatur kapasitas kapasitor yang terpasang pada bus, yakni pada bus 13, bus 18 dan bus 23. Nilai kapasitas kapasitor yang diatur berkisar 0 sampai 25 MVAR.
3. Mengatur posisi tap pada sisi sekunder transformator pada saluran-saluran yang menghubungkan bus 8 dan bus 31, bus 8 dan bus 32 serta bus 16 dan bus 44. Nilai tap yang diatur antara 0,95 sampai 1,025 per unit.

Prosedur simulasi *optimal reactive power dispatch* sistem Lampung menggunakan teknik *grey-wolf optimizer* diringkaskan sebagai berikut:

1. Masukkan data-data bus, saluran dan beban sistem Lampung.
2. Tentukan parameter-parameter awal simulasi yakni jumlah iterasi, jumlah *search agent*, dimensi pencarian (jumlah kumpulan) dan batas atas dan batas bawah dari variabel-variabel yang dikontrol.
3. Inisialisasi posisi alpha, beta dan delta.
4. Evaluasi fungsi objektif untuk setiap *search agent* dan hitung rugi-rugi dengan perhitungan aliran daya.
5. Simpan hasil terbaik (fitness) sebagai skor alpha (*alpha score*) dan posisi alpha, hasil terbaik kedua sebagai skor beta (*beta score*) dan posisi beta dan hasil terbaik ketiga sebagai skor delta (*delta score*) dan posisi delta.
6. Perbaharui posisi alpha, beta dan delta.
7. Jika variabel di luar batas, masukkan ke batas variabel. Jika tidak, iterasi bertambah.
8. Cetak hasil terbaik (*alpha score*) dan posisi alpha (variabel-variabel).

Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB [8], dengan program

perhitungan aliran daya menggunakan perangkat lunak Matpower 5.1 [9]. Bagan alir pemrograman ditunjukkan pada Gambar 2.




Gambar 2. Diagram Bagan Alir Pemrograman

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diagram satu garis sistem Lampung ditunjukkan pada Gambar 4. Hasil perhitungan aliran daya menggunakan bahasa pemrograman Matpower 5.1 menunjukkan rugi-rugi sebelum optimisasi adalah sebesar 18,97 MW dan 66,93 MVAR.

Simulasi dilakukan dengan parameter-

parameter GWO antara lain jumlah *search agents* 50 dan jumlah iterasi 100. Simulasi dilakukan sebanyak 50 kali dan hasil simulasi dengan rugi-rugi daya aktif yang paling minimum adalah pada simulasi ke-49, dengan total rugi-rugi daya aktif sebesar 18,2377 MW. Kurva konvergensi pada simulasi ke-49 ditunjukkan pada Gambar 3.




Gambar 3. Kurva Konvergensi Dengan GWO

Perbandingan hasil simulasi variabel-variabel yang dikontrol sebelum optimisasi dan sesudah optimisasi menggunakan metode GWO ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini

Tabel 3. Hasil Simulasi Variabel Kontrol Sebelum dan Sesudah Optimisasi Menggunakan GWO

Variabel	Sebelum Optimisasi	Sesudah Optimisasi
V_1 (pu)	1,0	0,9684
V_5 (pu)	1,0	0,9510
V_{10} (pu)	1,0	0,9536
V_{12} (pu)	1,0	0,9683
V_{15} (pu)	1,0	0,95
V_{19} (pu)	1,0	0,9569
V_{21} (pu)	1,0	0,9571
V_{22} (pu)	1,0	0,9582
V_{24} (pu)	1,0	0,9894
T_{34} (pu)	1	1,0008
T_{35} (pu)	1	1,0152
T_{47} (pu)	1	0,9655
Q_{c13} (MVAR)	25	8,7762
Q_{c18} (MVAR)	25	4,4951
Q_{c23} (MVAR)	25	10,1999
Total Rugi-rugi Daya Aktif (MW)	18,97	18,2377

Tabel 3 menunjukkan bahwa tegangan operasi pada bus yang terhubung dengan generator sesudah optimisasi lebih kecil dari tegangan sebelum dilakukan optimisasi, hal ini berhubungan dengan pengurangan daya reaktif yang disuplai seluruh generator dari 827,36 MVAR menjadi 676,199 MVAR. Daya reaktif total yang digunakan oleh beban adalah 299,23 MVAR.




Gambar 4. Diagram Satu Garis Sistem Lampung

Pengurangan daya reaktif yang disuplai oleh kapasitor paralel berkurang dari 75 MVAR menjadi 23,4712 MVAR. Pengurangan daya reaktif dari generator dengan penurunan tegangan keluarannya dan penurunan daya reaktif dari kapasitor paralel ini menurunkan besar arus yang mengalir pada saluran transmisi, sehingga mengurangi rugi-rugi daya aktif total sistem Lampung.


menunjukkan bahwa arus yang mengalir pada saluran yang menghubungkan kedua bus menjadi lebih kecil sehingga mengurangi rugi-rugi daya aktif dan rugi-rugi daya reaktif. Tegangan pada setiap bus hasil optimisasi masih berada dalam batas aman operasi, yakni lebih besar dari nilai 0,95 pu.

Rugi-rugi daya aktif dari 50 simulasi ditunjukkan pada Gambar 6.



Gambar 5. Tegangan Setiap Bus Sebelum dan Setelah Optimisasi dengan GWO

Tegangan pada setiap bus sebelum dan setelah optimisasi dengan GWO ditunjukkan pada Gambar 5. Tegangan setiap bus setelah optimisasi lebih rendah dari tegangan sebelum optimisasi, sehingga mengurangi rugi-rugi daya aktif total sesuai persamaan (1)-(3). Selain itu, perbedaan tegangan antara dua bus yang berdekatan semakin kecil dan hal ini juga



Gambar 6. Rugi-rugi Daya Aktif Pada Setiap Simulasi

Hasil simulasi sebanyak 50 kali dengan 100 iterasi untuk setiap simulasi menunjukkan bahwa metode GWO mampu menemukan rugi-rugi daya aktif total yang lebih kecil dari rugi-rugi daya aktif total sebelum dilakukan optimisasi dengan masing-masing nilai variabel kontrol.

5. KESIMPULAN

1. Metode *Grey-Wolf Optimizer* (GWO) dapat menyelesaikan masalah *optimal reactive power dispatch* untuk meminimisasi rugi-rugi daya aktif sistem Lampung dengan mengurangi rugi-rugi daya aktif total dari 18,97 MW menjadi 18,2377 MW.
2. Metode GWO membutuhkan banyak simulasi untuk memperoleh rugi-rugi daya aktif yang paling minimum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kirschen, D.S., and van Meteren, H.P., *MW/Voltage Control in a Linear Programming Based Optimal Power Flow*, IEEE Trans. on Power Systems, vol.3, no.2, pp.481-489 (1988).
- [2] Soler, E.M., Asada, E.N., and da Costa, G.R.M., *Penalty-Based Nonlinear Solver for Optimal Reactive Power Dispatch With Discrete Control*, IEEE Trans. on Power Systems, vol.28, no.3, pp.2174-2182 (2013).
- [3] Zhao, B., Guo, C.X., and Cao, Y.J., *A Multiagent-Based Particle Swarm Optimization Approach for Optimal Reactive Power Dispatch*, IEEE Trans. on Power Systems, vol.20, no.2, 1070-1078 (2005).
- [4] Ayan, K., and Kilic, U., *Artificial Bee Colony Algorithm Solution for Optimal Reactive Power Flow*, Applied Soft Computing, vol.12, no.5, pp.1477-1482 (2012).
- [5] Varadarajan, M., and Swarup, K.S., *Differential Evolution Approach for Optimal Reactive Power Dispatch*, Applied Soft Computing, vol.8, no.4, pp.1549-1561 (2008).
- [6] Mirjalili, S., Mirjalili, S.M., and Lewis, A., *Grey-Wolf Optimizer*, Advances in Engineering Software, vol.69, pp.46-61, (2014).
- [7] PT. PLN (Persero) UPT Tanjung Karang, *Data Pengukuran Gardu Induk dan Single Line Diagram Sistem Kelistrikan Lampung*, (2012).
- [8] *MATLAB 7.12.0.635 (R2011a) User Guide*, www.mathwork.com, (2011).
- [9] Zimmerman, R.D., Murillo-Sanchez, C.E. and Thomas, R.J., *Matpower: Steady-State Operations, Planning and Analysis Tools for Power Systems Research and Education*, IEEE Trans. on Power Systems, vol.26, no.1, pp.12-19 (2011).

Biodata Penulis

Osea Zebua, menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara tahun 1995 dan pendidikan S2 di Jurusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada tahun 2001.

IMade Ginarsa, menamatkan pendidikan S1 di Jurusan Teknik Elektro Universitas Udayana tahun 1997, pendidikan S2 di Jurusan Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada tahun 2001 dan pendidikan S3 di Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember tahun 2012.

OPTIMAL REACTIVE POWER DISPATCHUNTUK MEMINIMISASI RUGI-RUGI DAYA AKTIF PADASISTEM LAMPUNG MENGGUNAKANMETODE GREY-WOLF OPTIMIZER(GWO)

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana Student Paper	2%
3	Submitted to Universiti Malaysia Pahang Student Paper	1%
4	Submitted to University of Malaya Student Paper	1%
5	adoc.pub Internet Source	1%
6	www.jurnal.unsyiah.ac.id Internet Source	1%
7	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
8	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1%

9	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
10	Sulaiman, Mohd Herwan, Zuriani Mustaffa, Mohd Rusllim Mohamed, and Omar Aliman. "Using the gray wolf optimizer for solving optimal reactive power dispatch problem", <i>Applied Soft Computing</i> , 2015. Publication	<1 %
11	Worawat Nakawiro, Istvan Erlich, Jose Luis Rueda. "A novel optimization algorithm for optimal reactive power dispatch: A comparative study", 2011 4th International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies (DRPT), 2011 Publication	<1 %
12	id.scribd.com Internet Source	<1 %
13	digilib2.unisayogya.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.mdpi.com Internet Source	<1 %
15	journals.pan.pl Internet Source	<1 %
16	sipeg.unj.ac.id Internet Source	<1 %

17 Seyed Hamid Hosseini. "Ant Colony Optimization-Based Approach to Optimal Reactive Power Dispatch: A Comparison of Various Ant Systems", 2007 IEEE Power Engineering Society Conference and Exposition in Africa - PowerAfrica, 07/2007
Publication <1 %

18 pt.scribd.com
Internet Source <1 %

19 Chuanwen, J.. "A hybrid method of chaotic particle swarm optimization and linear interior for reactive power optimisation", Mathematics and Computers in Simulation, 20050203
Publication <1 %

20 tii.ieee-ies.org
Internet Source <1 %

21 "Reactive Power Control in AC Power Systems", Springer Nature, 2017
Publication <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

OPTIMAL REACTIVE POWER DISPATCHUNTUK MEMINIMISASI RUGI-RUGI DAYA AKTIF PADASISTEM LAMPUNG MENGGUNAKANMETODE GREY-WOLF OPTIMIZER(GWO)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
